

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск
662543, г. Лесосибирск ул. Кирова 6,
тел. 8(39145) 6-12-92, lesosibirsk.ond@mail.ru

г. Лесосибирск

09 февраля 2017г.
17 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 6

По адресу/адресам: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Энтузиастов 16.
На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 31 января 2017 № 6 под-
писанного временно исполняющим обязанности начальника отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по муниципальному образованию город Лесосибирск М.А. Гончаровым
была проведена внеплановая проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 33 «Белочка» города Ле-
сосибирска, ИНН 2454012875, ОГРН 1022401507072

Дата и время проведения проверки:

“ 09 ” февраля 20 17 г. с 16 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 0,5

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/0,5 часа

Акт составлен: ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заведующий Гурджуева
Ольга Петровна, 01.02.2017г. ✓

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Лесосибирска по пожарному над-
зору Гончаров Максим Анатольевич

При проведении проверки присутствовали: заведующий Гурджуева Ольга Петровна

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	В здании детского сада, относящемся к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (здания дошкольных образовательных организаций), сигнал пожарной сигнализации не дублируется на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	пункт 7 статьи 83 (1) Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности <u>Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2</u> - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	Юридическое лицо - МБДОУ «Детский сад №33 «Белочка»

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».


выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: нет

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
г. Лесосибирска по пожарному надзору




Гончаров М.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий МБДОУ «Детский сад №33» Гурджуева Ольга Петровна

«09» февраля 2017г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)